

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ¹ 18.11.2013

Registriernummer ² NI-2018-001793742

Aushang

Gültig bis: 03.04.2028

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")


Gebäude

Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Verwaltung üb. 3500 m ² , norm. Ausst.		Gebäudefoto (freiwillig)
Adresse	Marie-Curie-Str. 1, 26129 Oldenburg (Oldenburg)		
Gebäudeteil	ganzes Gebäude; 1. Bauabschnitt		
Baujahr Gebäude	2001		
Nettogrundfläche	5106 m ²		
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser	Erdgas L		
Erneuerbare Energien	Art: keine	Verwendung: keine	

Endenergieverbrauch

Endenergieverbrauch Wärme

53 kWh/(m²·a)




Warmwasser enthalten

↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser

Endenergieverbrauch Strom

55 kWh/(m²·a)



Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Zusatzheizung Warmwasser Lüftung eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges

↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Strom

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

157 kWh/(m²·a)

Aussteller

Minol
Alles, was zählt.

Minol Messtechnik W.Lehmann GmbH&Co.KG
Nikolaus-Otto-Str. 25
70771 Leinfelden-Echterdingen

04.04.2018

Ausstellungsdatum

i.H. Oliver Korn

Oliver Korn, Dipl.-Ing. der Versorgungstechnik (FH)

Unterschrift des Ausstellers

¹ Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachträglich einzusetzen.

² Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummer